

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Брянской области
241050, г. Брянск ул. Дуки, д. 59, тел./факс(4832) 74-21-64, 64-63-79
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Брянской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Клинцы и Клинцовскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Брянской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

243146, г. Клинцы, ул. Ворошилова, д.29, E-mail: klinci.ond32@yandex.ru, тел. 8-991-317-44-94

от "21" октября 2021г., 12 час. 00 мин. №120

(дата и время составления акта)

ОНДПР по г. Клинцы и Клинцовскому району, г. Клинцы, ул. Ворошилова, д.29

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Клинцы и Клинцовскому району (ВрИО главного государственного инспектора г. Клинцы и Клинцовского района по пожарному надзору) майора внутренней службы Самофалова Александра Анатольевича от «07» октября 2021 г., №120

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год Главного управления МЧС России по Брянской области (размещен на официальном Интернет-сайте Главного управления МЧС России по Брянской области (адрес: www.32.mchs.gov.ru)).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Клинцы и Клинцовскому району (государственным инспектором г. Клинцы и Клинцовского района по пожарному надзору) капитаном внутренней службы Батуро Артемом Сергеевичем;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения – детский сад №29 «Родничок» города Клинцы Брянской области.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Брянская область, город Клинцы, ул. Мира, д.91.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – детский сад №29 «Родничок» города Клинцы Брянской области, ИНН:3203005419; Юридический адрес: Брянская область, город Клинцы, ул. Мира, д.91.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «18» октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «21» октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: **не приостанавливалось**

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

4 рабочих дня (27 часов 00 минут)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр;

2) Истребование документов.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «18» октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по «21» октября 2021 г., 12 час. 00 мин.

по месту: Брянская область, город Клинцы, ул. Мира, д.91.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра здания, помещений и территории объекта защиты от 21.10.2021 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Требование о предоставлении необходимых документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) копии документов организационно-распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности);

2) копии документов, подтверждающих обучение по программам противопожарного инструктажа или программам дополнительного профессионального образования руководителей, специалистов и лиц, ответственных за противопожарное состояние;

3) копия журнала эксплуатации систем противопожарной защиты;

4) копии технической документации, связанной с вопросами водоснабжения, систем пожарной автоматики (системы пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей), копии договоров на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем пожарной автоматики, проектная документация, копии актов проверки работоспособности систем пожарной автоматики, копии актов проверки работоспособности наружного противопожарного водопровода, копии документов, подтверждающих проведение огнезащитных работ, акты проверки состояния огнезащитной обработки;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено: Нарушения требований пожарной безопасности отсутствуют

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 21.10.2021 года.
- 2) Требование о предоставлении необходимых документов.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор ОНДПР по г. Клинцы и Клинцовскому району (государственный инспектор г. Клинцы и Клинцовского района по пожарному надзору)

капитан внутренней службы А.С. Бату́ро

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Бату́ро Артем Сергеевич – старший инспектор ОНД и ПР по г. Клинцы и Клинцовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Брянской области, 8-991-317-44-94, klinci.ond32@yandex.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Заведующий МБДОУ – детский сад №29 «Родничок» г. Клинцы Брянской области

Т.В. Артамонова

«21» октября 2021 года

Отметка о направлении решения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.