



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Карла Маркса, д. 121, г. Ульяновск, 432011  
телефон: (8-8422) 42-64-01 Факс (8-8422) 42-64-27  
тел. горячей линии: 8-(8422)-39-99-99  
единый телефон доверия МЧС РФ 8(495) 449-99-99

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ул. Карла Маркса, 121, г. Ульяновск, 432071  
тел/факс 42-64-06, 42-65-55, [www.ugpn.ru](http://www.ugpn.ru), E-mail: [ugpnuln@mail.ru](mailto:ugpnuln@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности по Ульяновскому, Цильнинскому районам и г. Новоульяновску  
433310, Россия, Ульяновская область, Ульяновский район, ул. Новокомбинатовская, д. 31,  
тел./факс: 8(84254) 2-10-50, e-mail: [ogpn\\_ulyan\\_n@mail.ru](mailto:ogpn_ulyan_n@mail.ru)

Предписание № 22/1/8

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному дошкольному общеобразовательному

учреждению «Ишеевский детский сад «Ромашка»

и заведующей Трубачевой Елене Сергеевне

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности по Ульяновскому, Цильнинскому районам и городу Новоульяновску (Главного государственного инспектора Ульяновского, Цильнинского районов и города Новоульяновска по пожарному надзору), Фадеева Александра Александровича от 09.03.2016 года № 22, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: "14" марта 2016г. с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин., "31" марта 2016 г. с 14 час.00 мин. до 15 час. 00 мин. проведена внеплановая, выездная проверка по надзору государственным инспектором Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору Сучковым Николаем Владимировичем в зданиях и помещениях Муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Ишеевский детский сад «Ромашка», расположенных по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 15А.

При проведении проверки присутствовали:

*Трубаева Е.С.*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены.	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации в ПК 1 не обеспечил размещение пожарного рукава в пожарных шкафах из негорючих материалов.	п.57 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	22.11.2016 год	
2.	Руководитель организации в ПК 2 не обеспечил размещение пожарного рукава в пожарных шкафах из негорючих материалов.	п.57 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	22.11.2016 год	



3.	Руководитель организации в ПК 3 не обеспечил размещение пожарного рукава в пожарных шкафах из негорючих материалов.	п.57 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	22.11.2016 год	
4.	Руководитель организации в ПК 4 не обеспечил размещение пожарного рукава в пожарных шкафах из негорючих материалов.	п.57 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	22.11.2016 год	
5.	Руководитель организации в ПК 5 не обеспечил размещение пожарного рукава в пожарных шкафах из негорючих материалов.	п.57 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	22.11.2016 год	
6.	Руководитель организации в ПК 6 не обеспечил размещение пожарного рукава в пожарных шкафах из негорючих материалов.	п.57 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	22.11.2016 год	
7.	Руководитель организации в ПК 7 не обеспечил размещение пожарного рукава в пожарных шкафах из негорючих материалов.	п.57 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	22.11.2016 год	
8.	Руководитель организации в ПК 8 не обеспечил размещение пожарного рукава в пожарных шкафах из негорючих материалов.	п.57 ППР РФ, утв. ППРФ от 25.04.2012 № 390	22.11.2016 год	


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором

  
(подпись)





Государственный инспектор Ульяновского, Цильнинского районов и г. Новоульяновска по пожарному надзору  
Сучков Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"31" марта 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

"27" августа 2015 г.