

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД №21 «Умка»**

249008, Калужская обл., Боровский район, село  
Совхоз «Боровский»,  
ул. Центральная, дом 7 тел. 8 (48438) 2-91-44  
sadumka21@bk.ru

В Приокское управление  
РОСТЕХНАДЗОРА  
Государственному инспектору отдела  
государственного энергетического  
надзора по Калужской области  
Голубкову К.С.

от 19.12.2018 г. №62

**Ответ**

На предписание П-35-12/10-ЭП-К от 12.10.23018 г. государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Калужской области были выявлены следующие нарушения и по ним приняты следующие меры.

1. Администрация МДОУ «Детский сад №21 «Умка» признает нарушения требования законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ по ПТЭЭП от 13.01.2003 г. № 6; от 12.12.2013 г. № 30593 в части:

1. Не обеспечено прохождение ответственным за электрохозяйство и его заместителем проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности,  
- проверка знаний пройдена ответственным и заместителем по присвоению IV группы по электробезопасности 10.12.2018 г.

2. Не имеется распорядительного документа о предоставлении прав работникам на выполнение единоличного осмотра электроустановок, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего  
- распорядительный документ разработан и утвержден приказом от 10.12.2018 г. № 211 .

3. Не имеется список работников командирующей организации, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, производителем работ с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности  
- командирующая организация выдает список работников - производителей работ с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности.

4. Не имеются графики работ по очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту  
- графики работ по очистке светильников, осмотру сети электрического освещения и ремонту утвержден приказом от 10.12.2018 г. № 212.

5. Персоналом организации не обеспечено наличие и ведение на рабочем месте оперативной схемы, оперативного журнала, журнала учета работ по нарядам и распоряжениям, журнала дефектов и неполадок на электрооборудование, журнала учета электрооборудования  
- Заведены и утвержден приказом от 10.12.2018 г. № 212.

6. Требуется обновление общих схем электроснабжения предприятия, а так же однолинейные схемы каждой электроустановки  
- схемы электроснабжения предприятия обновлены.

7. Не обеспечено наличие заполненных паспортов заземляющих устройств  
- заполнение паспорта заземляющих устройств запланирована в срок до 31.10.2019 г.

8. Не имеется распоряжения о назначении работника, в обязанности которого входят проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения 1 группы по электробезопасности  
- Составлен распорядительный акт от 10.12.2018 г. № 213 о проведении инструктажей и проверки знаний для присвоения 1 группы по электробезопасности.


9. Не выполнено требование по нанесению надписей, указывающих назначения присоединения и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах щитов 0,4 кВ.

- Выполнено и нанесена надпись, указывающая назначение присоединения и их наименование на лицевой и оборотной сторонах щитов 0,4 кВ.
- 10. Не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках нарядом-допуском, распоряжением
  - ответственному Розыевой М.М. указано: обеспечивать оформление работ в действующих электроустановках нарядом-допуском или распоряжением.
- 11. Не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств
  - Приобретены: диэлектрические перчатки, ручная изолирующая отвертка.

Приложены копии:

1. Приказ от 10.12.2018 г. № 211 на 1л.
2. Приказ от 10.12.2018 г. № 212 на 1л.
3. Приказ от 10.12.2018 г. № 213 на 1л.
4. Удостоверения от 10.12.2018 г. на 1л.
5. Схема электроустановок в учреждении на 1л.

**Гальцова Ольга Ивановна**  
**Заведующий**  
**МДОУ «Детский сад № 21 «Умка»**



20.12.2018 г. получено (Грибнов К.С.)