



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Николо-Козинская, д. 63, г. Калуга, 248002; тел: (4842) 53-31-50; факс: (4842) 59-99-67; e-mail: kaluga@priok.gosnadzor.ru;
http://www.priok.gosnadzor.ru; ОКПО 61840748, ОГРН 1097154013461, ИНН/КПП 7107516785/710701001

249008, Калужская обл., Боровский р-н, с. Сов-
хоз Боровский, ул. Центральная, д.7
(место составления предписания)

12 октября 2018 г.
(дата составления предписания)

Юридическому лицу:
Муниципальному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №21 «Умка»
ИНН 4003031974, ОГРН 1114025004500

ПРЕДПИСАНИЕ П-35-12/10-ЭП-К

Мною, государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора по Ка-
лужской области Голубковым Константином Сергеевичем

(должности, фамилии и инициалы лиц, уполномоченных выдавать предписания)

в процессе проводимой (проведенной) плановой, выездной проверки, в соответствии с распоряже-
нием от 13.09.2018 г. № 3-1022-р Приокского Управления Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору деятельности Муниципального дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад №21 «Умка» (далее – МДОУ «Детский сад №21 «Умка»),
ИНН 4003031974, ОГРН 1114025004500 соблюдения требований нормативно-правовых актов Рос-
сийской Федерации в области электроэнергетики.

(указать вид деятельности)

В присутствии:

Гальцовой Ольги Ивановны - Заведующей МДОУ «Детский сад №21 «Умка», действующей на ос-
новании Устава, приказа о назначении от 06.11.2012г. №97-к.

(должность, фамилии, инициалы представителя проверяемой организации)

Выявлены следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно-правовых ак-
тов Российской Федерации:


№ п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование Н.Т.Д. требования которого нарушены (не соблюдены)	Предписываемые меры по устранению выявленных нарушений	Срок устранения нарушений
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечено прохождение ответственным за электрохозяйство и его заместителем проверки знаний на присвоение группы по электробезопасности.	Пункт 1.2.7 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Приказом Минэнерго РФ от	Устранить нарушение	14.01.2019 г.

		13.01.2003г. № 6 (далее – ПТЭЭП)		
2.	Не имеется распорядительный документ о предоставлении прав работникам на выполнение единоличного осмотра электроустановок, имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды, а так же которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	Пункт 1.8.2, 1.8.9 ПТЭЭП, Пункт 5.12 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда РФ от 24.06.2013г. №328н зарегистрированных Минюстом РФ от 12.12.2013г. №30593 (далее – ПОТЭЭ)	Устранить нарушение	14.01.2019 г.
3.	Не имеется список работников командирующей организации, которые имеют право выдачи нарядов и быть руководителями работ, производителем работ с указанием фамилии и инициалов, должности, группы по электробезопасности.	Пункт 41.7 ПОТЭЭ	Устранить нарушение	14.01.2019 г.
4.	Не имеются графики работ по очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту.	Пункт 2.12.12 ПТЭЭП	Устранить нарушение	14.01.2019 г.
5.	Персоналом организации не обеспечено наличие и ведение на рабочем месте оперативной схемы, оперативного журнала, журнала учета работ по нарядам и распоряжениям, журнала дефектов и неполадок на электрооборудовании, журнала учета электрооборудования.	Пункт 1.8.9 ПТЭЭП	Устранить нарушение	14.01.2019 г.
6.	Требуется обновление общих схем электроснабжения предприятия, а так же однолинейные схемы каждой электроустановки.	Пункт 1.5.18, 1.8.1, 1.8.2, 1.8.6 ПТЭЭП	Устранить нарушение	14.01.2019 г.
7.	Не обеспечено наличие заполненных паспортов заземляющих устройств.	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП □	Устранить нарушение	14.01.2019 г.
8.	Не имеется Распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности.	Пункт 1.4.4, приложение 1 ПТЭЭП	Устранить нарушение	14.01.2019 г.
9.	Не выполнено требование по нанесению надписей, указывающих назначение присоединений и их диспетчерское наименование на лицевой и оборотной сторонах щитов 0,4 кВ.	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	Устранить нарушение	14.01.2019 г.
10.	Не обеспечено оформление работ в действующих электроустановках нарядом-допуском, распоряжением.	Пункты 4.1, 4.2, приложение 7 ПОТЭЭ	Устранить нарушение	14.01.2019 г.
11.	Не обеспечено проведение своевременных испытаний применяемых защитных средств.	Пункт 1.4. ПОТЭЭ; пункт 1.3.9. ПТЭЭП	Устранить нарушение	14.01.2019 г.

На основании статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 марта 2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», статьи 14 пункта 1 Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и в соответствии с пунктом 5.3.1.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004г. №401, руководителю (представителю) **МДОУ «Детский сад №21 «Умка»** предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и **не позднее пяти дней после истечения сроков выполнения каждого пункта предписания** направить руководителю Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал:

Государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужской области



Голубков К.С.

Первый экземпляр предписания выдан и исполнен получил и с его содержанием ознакомлен:

Заведующая МДОУ «Детский сад №21 «Умка»

Гальцова Ольга Ивановна «12» октября 2018г.

(подпись)

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)