

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое»
Симферопольского района Республики Крым
(МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое»)
ИНН 9109010042 КПП 9109019001
ОГРН 1159102026687 ОКПО 00831149
297570, Россия, Республика Крым, Симферопольский район,
с. Чистенькое, Севастопольское шоссе, дом 12

ПРИКАЗ

01 июля 2023 г.

№ 92 - ОД

***Об установлении противопожарного режима
на 2023-2024 учебный год***

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» с изменениями на 14 июля 2022 года, приказом МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003 года № 190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» с изменениями на 21 мая 2021 год, установления правил поведения работников и посетителей на территории и в здании МБДОУ, координации действий в случае возникновения пожара, установления порядка проведения инструктажей по пожарной безопасности

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить персональную ответственность за руководство пожарной безопасностью и соблюдение требований пожарной безопасности на завхоза Белогор С.Н.

2. Установить в МБДОУ «Детский сад «Аленушка» с. Чистенькое» противопожарный режим:

1.1. Запрещается:

- курение во всех помещениях МБДОУ и на прилегающей территории;
- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
- складирование упаковки и других отходов на пути эвакуации;
- пользоваться неисправными электроприборами, повреждёнными розетками;
- размещать (складировать) в электрощитовой, а также ближе чем на 1 метра от электрощитовой горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- использовать кабели и проводки, розетки и выключатели с поврежденной изоляцией;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы;
- сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на территории МБДОУ;

1.2. В случае возникновения пожара:

- немедленно сообщить о ситуации в пожарную охрану, сообщить о пожаре (возгорании) вышестоящему руководству, прекратить работу (в том числе с электрооборудованием), оповестить людей о пожаре, эвакуировать их из здания;
- обесточить электросеть помещений ДОУ главным рубильником. Главный рубильник находится в электрощитовой (ЭЩ) на 1 этаже.
- при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей принять посильные меры по тушению очага возгорания (пожара) в начальной стадии с помощью первичных средств

пожаротушения. Горящие части электроустановок и электропроводку, находящихся под напряжением, следует тушить углекислотными либо порошковыми огнетушителями.

3. Ответственному по пожарной безопасности завхозу Белогор:

3.1. содержать в исправном состоянии систему АПС, КТС

3.2. Проводить ежедневные противопожарные осмотры всех помещений и территории.

3.3. Противопожарный инструктаж проводить при приеме на работу и повторный не реже 1 раза в 6 месяцев.

4. Всем работникам в течение рабочего дня неукоснительно соблюдать противопожарный режим. После окончания рабочего дня перед закрытием помещения отключить все и выключить свет

5. Назначить ответченными за эвакуацию воспитанников в случае возникновения пожара и ЧС воспитатели групп и помощников воспитателей.

6. В случае отсутствия заведующего ДОУ Кулешовой Е.Л., и ответственного за противопожарную безопасность завхоза Белогор С.Н., в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников и сотрудников, возложить на старшего воспитателя Базалий Э.В.

7. Первичные средства пожаротушения:

- размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание;

- каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.;

- на вновь приобретенные огнетушители нанести порядковый номер, сделать записи в журнале учета огнетушителей;

- огнетушители всегда содержать в исправном состоянии, периодически осматривать, проверять и своевременно перезаряжать;

- техническое обслуживание, проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей проводить в установленные сроки, в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации;

- огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, заменять резервными огнетушителями с аналогичными параметрами;

- о проведенных проверках и испытаниях делать отметки на огнетушителе, результаты проверок и проведенных работ фиксировать в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

8. Ответственным за обеспечение выполнения настоящего приказа назначается ответственный за пожарную безопасность Белогор С.Н.

9. С содержанием настоящего приказа ознакомить всех сотрудников под роспись.

10. Контроль выполнения данного приказа оставляю за собой.

Заведующий



Е.Л. Кулешова