

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Алёнушка» п. Товарково

наименование организации

УТВЕРЖДЕНО

Приказом № 01/1-09 от 14.01.2021г.

Заведующий МКДОУ Детский сад «Аленушка» п.Товарково

Е.Е. Левина



РЕГЛАМЕНТ
Технического обслуживания систем
противопожарной защиты

Р.С. в соответствии п. 54. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479

	Наименование работ	периодичность				
		Ежемесячно	Ежеквартально	Раз в год	Два раза в год	Раз в три года
	Система пожарной сигнализации					
	Общие работы					
1	Внешний осмотр приборов, шлейфов сигнализации, извещателей на предмет отсутствия внешних повреждений, следов коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб, а также устранение неисправностей приборов, шлейфов сигнализации и извещателей					
2	Тестирование функций индикации тревоги, неисправностей и вспомогательных функций пожарной панели					
3	Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания					
4	Проверка работоспособности составных частей системы (ППКиУП, извещателей, оповещателей) и устранение неисправностей					
5	Измерение параметров шлейфа сигнализации					
6	Проверка работоспособности системы и устранение неисправностей в ее работе					
7	Проверка внутреннего состояния панели и устранение неисправностей					
8	Проверка состояния аккумуляторных батарей резервного источника питания					
9	Профилактика извещателей пожарных дымовых согласно рекомендации завода изготовителя					
10	Проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах и устранение неисправностей системы					
11	Замена аккумуляторных батарей резервных источников питания					
12	Проверка работоспособности и устранение неисправностей составных частей акустической системы оповещения о пожаре					
13	Внешний осмотр акустической потолочной системы на предмет отсутствия внешних повреждений, следов коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб, а также устранение неисправностей системы					
14	Профилактические работы по очистке от пыли составных частей системы (тюнера, магнитофона)					
15	Заполнение журнала регламента работ					