

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ»
КЛИНЦОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ КЛИНЦОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ - ДЕТСКИЙ САД ПРИСМОТРА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ № 32 «СКАЗКА»
Г.КЛИНЦЫ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

Российская Федерация, Брянская область, городской округ город Клинцы,
город Клинцы, улица Союзная, дом 97 Д
Тел.: (48336) 5-37-10, E-mail: Dskazka32klintsy@mail.ru
ИНН: 3203007328, КПП: 324101001, ОКПО: 22348525, ОКАТО: 15415000000

УТВЕРЖДЕНО:

Заведующий МБДОУ – детский сад
присмотра и оздоровления № 32 «Сказка»

Е.С. Богутенок

Приказ № 19 од от «01» апреля 2026 г.



**План мероприятий по подготовке к осенне – зимнему периоду
(отопительному сезону 2026 - 2027 гг.)
МБДОУ – детский сад присмотра и оздоровления № 32 «Сказка»**

По наружным тепловым сетям:

№	Мероприятия	Период выполнения	Ответственный
1	Ревизия задвижек, вентиляей, кранов в тепловых камерах	июнь	рабочий по зданию
2	Осмотр состояния неподвижных опор	июнь	рабочий по зданию
3	Покраска всех металлоконструкций в тепловых камерах	июнь	рабочий по зданию, завхоз
4	Чистка тепловых камер от мусора и грязи	постоянно	завхоз, дворники
5	Ревизия задвижек на отопление	июнь	рабочий по зданию
6	Подсыпка грунта над (под) теплотрассой до планировочных отметок	июнь- июль	рабочий по зданию, завхоз, дворники

По тепловым узлам:

7	Ревизия фланцевых соединений с заменой дефектных прокладок	июнь	рабочий по зданию, завхоз
8	Ревизия элеватора с внутренним осмотром корпусов и проверок сопла	июль	завхоз

	представителем теплоснабжающей организации		
9	Поверка манометров, термометров, замена неисправных. Поверка теплосчётчика – регистр МАГИКА, А 2220-7, рег. № 55821 – 13	май	завхоз заведующий
10	Очистка гильз под термометры и заливка в них масла	июнь	рабочий по зданию, завхоз
11	Ревизия грязевиков и фильтров (со вскрытием и очисткой сетчатых элементов)	июнь	рабочий по зданию
12	Чистка и покраска труб, ремонта теплоизоляции	май - июль	завхоз, рабочий по зданию
13	На двери теплового узла обновить табличку «Тепловой узел, вход посторонним запрещен».	постоянно	завхоз
14	Провести гидравлическое испытание теплового узла под давлением на 1,25 от рабочего в присутствии представителей ООО «КТСК»	июнь - июль	завхоз, представители ООО «КТСК», организация подрядчика по выполнению работ

По внутренней системе:

15	Утепление подвальных помещений	август	завхоз, дворники
16	Испытание на прочность и плотность водяных систем присутствии ООО «КТСК»	июнь - август	завхоз
17	Опрессовка и промывка внутренней системы водопроводной водой до полного осветления воды	июнь	завхоз, представитель - подрядчик по выполнению работ
18	Ревизия регулировочной и запорной арматуры внутренней системы отопления вентиляции	июль	завхоз, рабочий по зданию