



**ДЕПАРТАМЕНТ  
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Бежицкая, 34а, г. Брянск, 241050  
Телефон: 8-(4832) 58-04-40  
Факс: 8-(4832) 74-31-58  
E-mail: [edu@hq.b-edu.ru](mailto:edu@hq.b-edu.ru)

ОКПО 00098938, ОГРН1053244053675,  
ИНН/КПП 3250058714/325701001

08.02.2024 № 382-08-О

Начальникам муниципальных органов  
управления образования  
Руководителям государственных  
образовательных организаций

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2023 года № 510 «О внесении изменений в пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации» с 01.03.2024 года вступает в силу новое требование пожарной безопасности, на основании которого электроустановки зданий общежитий, общеобразовательных организаций, образовательных организаций с наличием интерната, дошкольных образовательных организаций, спальных корпусов организаций отдыха детей и их оздоровления, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя, которые поддерживаются в исправном состоянии. Оборудование таких зданий, введенных в эксплуатацию до 01.03.2024 года, указанными устройствами защиты осуществляется при их реконструкции или капитальном ремонте.

В связи с этим прошу обеспечить выполнение требований законодательства в области пожарной безопасности.

Первый заместитель директора департамента

Е.М. Байдаков

Исп. Богданова Ю.А.  
(4832) 58-73-05