

АКТ

Общего осеннего осмотра здания(сооружения)

«30» сентября 2024 года

1. Название здания (сооружения) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад пристра и оздоровления № 32 «Сказка» г.Клинцы Брянской области
2. Адрес 243140 Брянская обл. г Клинцы ул. Союзная 97 Д
3. Владелец Клинцовская городская администрация
4. Год постройки 1965
5. Материал стен К и р п и ч
6. Этажность 2
7. Наличие подвала н е т

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе - 5 человек

Председателя – Богутенок Е.С., заведующий

Членов комиссии:

Тупотило Н.П. - завхоз,

Арефина О.В. - старший воспитатель,

Цыганок А.К. – воспитатель,

Рымарева О.Н. – младший воспитатель

произвела осмотр:

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ	Срок и исполнения
1	Благоустройство	Состояние удовлетворительное	Требуется ремонт дворовой территории (за кухней)	По мере поступления средств
2	Фундаменты (подвал)	Фундамент основного здания не нарушен, состояние удовлетворительное		
3	Несущие стены	Кирпичные состояние удовлетворительное		
4	Перегородки	удовлетворительное		
5	Балки(фермы)	нет		
6	Перекрытия	чердачные перекрытия железобетонные, потолочные, межэтажные перекрытия железобетонные плиты. Состояние удовлетворительное		
7	Лестницы	Между этажами железобетонные, покрашены, ограждение металлическое. Состояние удовлетворительное		

8	Полы	удовлетворительное		
9	Проемы(окна,двери, ворота)	Окна - пластиковые. 1 этаж - пластиковые двери, запасные противопожарные пластиковые двери 2 этаж - запасные противопожарные пластиковые двери. Входные ворота в удовлетворительном состоянии.железные		
10	Кровля	Состояние удовлетворительное.		
11	Наружная отделка	Состояние удовлетворительное.		
12	Внутренняя отделка	Состояние удовлетворительное.		
13	Отопление	Централизованная, состояние удовлетворительное	Промывка произведена	Июль 2024г. Завхоз
14	Санитарно-технические устройства	В игровых комнатах имеются бактерицидные лампы. В группах установлены водонагреватели. Пожарная сигнализация, видеонаблюдение в удовлетворительном состоянии.		
15	Энергоснабжение, освещение	Разводка по этажам алюминиевым кабелем. Состояние удовлетворительное		
16	Вентиляция	Состояние удовлетворительное.		
17	Встроенные помещения	нет		

Выводы и предложения: Общее состояние здания - удовлетворительное.

Подписи:

Председатель – Богутенок Е.С., заведующий 

Члены комиссии:

Гупотило Н.П. – завхоз, 

Арефина О.В. – старший воспитатель, 

Цыганок А.К. – воспитатель, 

Рымарева О.Н. – младший воспитатель 

