



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СИМФЕРОПОЛЬСКОМУ РАЙОНУ**

ул. Крымской Правды, 10, г. Симферополь, 295000.

Сайт: www.82.mchs.gov.ru E-mail: simf_ro_mns@mail.ru Единый «телефон доверия»: 8 (3652) 55-09-04

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 117/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» С. ПРУДОВОЕ» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения № 117 от «12» мая 2022 г. главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору – начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Крым подполковника внутренней службы Кузнецов А.Н., по адресу (местоположению): Российская Федерация, Республика Крым, Симферопольский район, с.Прудовое, ул. Зеленая 95

В период:

19.05.2022 с 12 час. 0 мин. по 16 час. 0 мин. Продолжительность 4 час. 0 мин.

31.05.2022 с 14 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

Заместитель главного государственного инспектора Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Крым майор внутренней службы Крот Максим Александрович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ «Детский Сад «Солнышко» с. Прудовое» Крикливая Татьяна Ивановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения кладовой (№2) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») в коридор (№4) составляет менее 0,8 м, а именно 0,66 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
2.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.15 наружная лестница ведущая из помещения спортивного зала (№7) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет просвет между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,7 м	(п. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
3.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения (№7) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет ширину сплошных проступей менее 25 см, а 10 см	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
4.	- На объекте защиты в	(ч.4 ст. 53 ФЗ от	01.02.2023г.	

	нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения (№7) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет высоту ограждений менее 1,2 м, а именно 0,7 м	22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;		
5.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.16 наружная лестница ведущая из помещения (№7) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет уклон более 45°	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.02.2023г.	
6.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения (№7) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.02.2023г.	
7.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из (№7) на наружную лестницу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,67 м	(ч. 4. ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;	01.02.2023г.	
8.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п.	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент	01.02.2023г.	

	5.2.15 наружная лестница ведущая из помещения спальни (№11) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет просвет между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,7 м	о требованиях пожарной безопасности»);		
9.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения спальни (№11) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет ширину сплошных проступей менее 25 см, а именно 10 см	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
10.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения спальни (№11) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет высоту ограждений менее 1,2 м, а именно 0,7 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
11.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.16 наружная лестница ведущая из помещения спальни (№11) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет уклон более 45°	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
12.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2023г.	

	из помещения спальни (№11) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов	безопасности»);		
13.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№11) наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,65 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
14.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой-столовой (№10) в коридор (№12) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,75 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
15.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в здании Детского сада «Солнышко» при выходе из коридора (№12) на лестничную клетку (№ IV) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») допускается перепад высот менее 45 см, а именно 15 см	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
16.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п.	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент	01.02.2023г.	

	4.3.4 в здании Детского сада «Солнышко» на втором этаже высота горизонтальных участков путей на лестничной клетке (№ IV) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 2 м, а именно 1,83 м	о требованиях пожарной безопасности»);		
17.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 5.2.15 в здании Детского сада «Солнышко» высота ограждений лестниц, используемых детьми на лестничной клетке (№ IV) менее 1,2 м, а именно 0,89 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
18.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в здании Детского сада «Солнышко» в пределах марша лестничной клетки (№ IV), допускается устройство ступеней различной высоты от 21 см до 5 см	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
19.	- На объекте защиты на втором этаже в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.1 в здании Детского сада «Солнышко» ширина марша лестницы менее 1,35 м, а именно 1,2 м.	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
20.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в здании детского сада «Солнышко» при выходе из лестничной клетки (№ IV) в коридор (№13) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») допускается перепад высот менее 45 см, а именно 20 см	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
21.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2023г.	

	«Солнышко» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой-столовой (№21) в коридор (№13) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,66 м	безопасности»);		
22.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой-столовой (№21) в спальню (№22) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 1,1 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
23.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.15 наружная лестница ведущая из помещения спальни (№22) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет просвет между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,7 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
24.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения спальни (№22) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет ширину сплошных проступей менее 0,2 м, а именно 0,10 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
25.	- На объекте защиты в нарушение нормативного	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	01.02.2023г.	

	документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения спальни (№22) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет высоту ограждений менее 1,2 м, а именно 0,7 м	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);		
26.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.16 наружная лестница ведущая из помещения спальни (№22) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет уклон более 45°	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
27.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения спальни (№22) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
28.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения спальни (№22) наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,67	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
29.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2023г.	

	«Солнышко» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения классной комнаты (№14) в коридор (№13) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,6 м	безопасности»);		
30.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на втором этаже ширина эвакуационного выхода из помещения классной комнаты (№16) в коридор (№15) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,9 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
31.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.15 наружная лестница ведущая из помещения классной комнаты (№16) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет просвет между вертикальными элементами ограждения более 0,1 м, а именно 0,7 м	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
32.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения классной комнаты (№16) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет ширину сплошных проступей менее 25 см, а именно 10 см	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
33.	- На объекте защиты в нарушение нормативного	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	01.02.2023г.	

	документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения классной комнаты (№16) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет высоту ограждений менее 1,2 м, а именно 0,7 м	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);		
34.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.16 наружная лестница ведущая из помещения классной комнаты (№16) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» имеет уклон более 45°	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
35.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из помещения коридора (№15) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» выполнена из горючих материалов	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
36.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.4.2 наружная лестница ведущая из коридора (№15) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») Детского сада «Солнышко» расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
37.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на втором этаже ширина эвакуационного выхода	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	

	из коридора (№15) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,8 м			
38.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№7) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
39.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№7) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,8 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
40.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 4.3.3 ширина эвакуационного пути в коридоре (№20) при открывающейся из помещения в коридор двери электрощитовой (№21) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») при ширине полотна двери 0,78 м менее нормируемой	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
41.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из помещения игровой-столовой (№17) в коридор (№19) (Экспликация внутренних	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	

	площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,77м			
42.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из спальни (№18) помещение игровой-столовой (№17) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 1,0 м	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
43.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из спальни (№18) наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
44.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№20) в тамбур (№ I) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
45.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из тамбура (№ I) с восточной стороны наружу (Экспликация	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	

	внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м			
46.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из тамбура (№ I) с западной наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,83 м	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
47.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (II) с восточной стороны наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,82 м	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
48.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки (№ II) с западной стороны наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
49.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из тамбура (№ III) с восточной	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	

	стороны наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко»») составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м			
50.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из тамбура (№ III) с западной стороны наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко»») составляет менее 1,2 м, а именно 0,84 м	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
51.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.4 в здании Детского сада «Солнышко» на горизонтальных путях эвакуации между помещениями (№№ II,III) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко»») допускается перепад высот менее 45 см, а именно 10 см	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
52.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из тамбура (№III) в коридор (№25) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литера «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко»») составляет менее 1,2 м, а именно 0,74 м	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
53.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода	(ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	

	из помещения игровой-столовой (№35) в коридор (№25) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м			
54.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из игровой-столовой (№35) в спальню (№36) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,78 м (ч.4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);		01.02.2023г.	
55.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№28) наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,85 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
56.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из классной комнаты (№28) в кладовую (№27) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,76 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
57.	- На объекте защиты в нарушение нормативного	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ	01.02.2023г.	

	документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из классной комнаты (№28) в классную комнату (№32) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,79 м	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);		
58.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из учительской (№29) в коридор (№31) (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,77 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
59.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 1.13130.2009 п. 5.2.14 в здании Детского сада «Солнышко» на первом этаже ширина эвакуационного выхода из коридора (№30) наружу (Экспликация внутренних площадей к плану строения литеры «А» с. Прудовое по ул. Зеленая «Детский сад «Солнышко») составляет менее 1,2 м, а именно 0,82 м	(ч. 4 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
60.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.13130.2009 п. 1 табл. 2 в здании Детского сада «Солнышко» не обеспечено оповещение только для работников учреждения при помощи специального текста, а именно текст оповещения содержит слова, способные вызвать панику	(ч.4 ст.51ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	
61.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 3.13130.2009 п. 4.2 в здании Детского сада	(ч.4 ст.51 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	01.02.2023г.	

	«Солнышко» уровень звуковых сигналов при работе системы в спальнях помещениях (№16, №18) на уровне головы спящего человека менее нормируемого значения 70 дБА, а именно 61,6 дБА и 52,7 дБА в соответствии (Техническое заключение № 408/гз-2020);	безопасности»);		
62.	- На объекте защиты в нарушение нормативного документа СП 4.13130.2013 п. 8.6 ширина проезда для пожарной техники с северной стороны здания Детского сада «Солнышко» составляет менее 3,5 м, а именно 2,5 м	(ч. 4 ст.51. ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	01.02.2023г.	

Пожарная безопасность проверенного объекта надзора считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Прудовое»
Криклавая Т.И.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Заместитель главного государственного инспектора
Симферопольского района Республики Крым по пожарному надзору
- Заместитель начальника отдела надзорной деятельности по
Симферопольскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Республике
Крым майор внутренней службы Крот Максим Александрович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

<*> Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.

Заведующий
Криклавая Т.И.
научился
31.05.2022
15.15