

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Калужской области,
248 001, г. Калуга, ул. Кирова, д 9^а, тел.: 8 (48-42) 57-48-41, факс: 8 (48-42) 718-210, E-mail: emercom@kaluga.ru
(наименование территориального органа МЧС России, адрес места нахождения, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского
районов,

249 880, Калужская область г. Кондрово ул. Демьяна Бедного д. 2^а, тел. (факс):
8 (48-434) 4-64-67, 8 (48-436) 2-18-01, 8 (48-449) 4-52-72, 8 (48-433) 2-13-56; 8 (48-452) 2-16-49
(наименование органа государственного пожарного надзора, адрес места нахождения, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/7

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Износковский детский сад «Солнышко»»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору № 4 от 11 марта 2021 года и ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 04 марта 2021 года по 30 марта 2021 года проведена плановая выездная проверка старшим инспектором межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калужской области Федоровым А.А., территорий, зданий, помещений и сооружений МКДОУ «Износковский детский сад «Солнышко» расположенных по адресу: 249880, Калужская область, Износковский район, д. с. Износи, ул. Октябрьская, д.4

Совместно с заведующим МКДОУ «Износковский детский сад «Солнышко» Герасимовой Земфирой Феаритовой

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № п.п. | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------|--|---|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Чердачное помещение здания детского сада не оборудовано системой пожарной сигнализации | ст.6 ФЗ №128-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4 НПБ 110-03, п.4.8, т.3 п.42 СП 486.1311500.20 20 | 01.03.2022г. | |
| 2. | Подвальное помещение здания детского сада не оборудовано установкой автоматической пожарной сигнализации | ст.6 ФЗ №128-ФЗ «Технический регламент о | 01.03.2022г. | |

| № п.п. | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------|--|--|--|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| | | требованиях пожарной безопасности», п.4 НПБ 110-03; п.4.4 СП 486.1311500.20 20 | | |
| 3. | Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты | п.17 ППР в РФ | 01.03.2022г. | |
| 4. | не организовано проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения | п.48 ППР в РФ | 01.03.2022г. | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись)

Старший инспектор межрайонного отдела надзорной деятельности и профилактической работы Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов Федоров Алексей Анатольевич



«30» марта 2021 года



Старшему инспектору межрайонного отдела
надзорной деятельности и профилактической
работы Дзержинского, Юхновского, Медынского, Мосальского
и Износковского УНД и ПР ГУ МЧС России по Калужской обл.
Федорову А.А.

На Ваше Представление от 09.04.2021 года сообщая следующее:

1. Оборудование чердачного помещения здания детского сада системой пожарной сигнализации запланировано на 2022 год.
2. Оборудование подвального помещения здания детского сада системой пожарной сигнализации запланировано на 2022 год.
3. Проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы запланировано на 2022 год.
4. Проверка в части водоотдачи внутреннего водопровода будет проведена в срок до 30 октября 2021 года.

Заведующая



З.Ф.Герасимова