

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ТАЛОВСКИЙ  
ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО»**

**688861, с. Таловка Пенжинский район Камчатский край, ул. Советская,9  
тел./факс: 8(41546) 64-0-15**

План мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в результате проверки межведомственной комиссией Камчатского края в период с 14 мая по 19 мая 2018 года в отношении Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения» Таловский детский сад «Солнышко»

| № предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения          | Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены   | Мероприятия по устранению нарушений   | Устранение выявленных нарушений  |                                |
|---------------|---|--|---|--|--------------------------------|
|               |   |  |   | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и ответственный за устранение | Отметка (подпись) о выполнении |
| 1             | 2   | 3  | 4   | 5  | 6                              |
| 1             | Автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии( шлейфы №1 показывает неисправность) | Пункт 61Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390) | Поданы заявки на обследование здания МКДОУ «Таловский детский сад «Солнышко» и устранение неисправности В обслуживающую кампанию по обслуживанию АПС ООО«КАМТЭСТ», бюджетную смету включим в проект бюджета на 2019 год | До 20 августа2018 года   |                                |

|   |  |   |  |                                 |  |
|---|--|---|--|---------------------------------|--|
| 2 | Расстояние от пожарных извещателей до электросветильников составляет менее 0,5 метров  | Ст.4 Федерального закона от 22 июля 2008 год №123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».                           | Поданы заявки на обследование здания МКДОУ «Таловский детский сад «Солнышко» и устранение неисправности в обслуживающую кампанию по обслуживанию АПС ООО»КАМТЭСТ, бюджетную смету включим в проект бюджета на 2019 год | Не позднее 20 августа           |  |
| 3 | Прибор приёмно-контрольный пожарный, имеющий функцию управления оповещателями, не обеспечивает автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание | Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. | Поданы заявки на обследование здания МКДОУ «Таловский детский сад «Солнышко» и устранение неисправности в обслуживающую кампанию по обслуживанию АПС, бюджетную смету включим в проект бюджета на 2019 год             | До 20 августа 2018 года         |  |
| 4 | Электрические провода питания автоматической пожарной сигнализации не соответствующего вида исполнения   | Ст.4 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.13.14.1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения   | Поданы заявки на обследование здания МКДОУ «Таловский детский сад «Солнышко» и устранение неисправности в обслуживающую кампанию по обслуживанию АПС ООО »КАМТЭСТ, бюджетную смету                                     | Не позднее 20 августа 2018 года |  |

|   |   |  |  |                     |                         |
|---|---|--|--|---------------------|-------------------------|
|   |   | автоматические. Нормы и правила проектирования.  | включим в проект бюджета на 2019 год   |                     |                         |
| 5 | Руководитель организации (заведующая) не прошла обучение пожарно-технического минимума                                  | П.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390), п.36 Приказа МЧС России от 12 декабря 2007 года №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». | Пройти обучение пожарно-технического минимума<br>Истекает срок действия Удостоверений по минимуму ГО и ЧС, подали заявки на обучение в 2019 году | В 2019 году         |                         |
| 6 | Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпачками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника | П. п. «в» п.42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390)  | Установить колпачки (рассеиватели)   | До 15июня 2018 года | Установлены в июле 2018 |


 Заведующая  
 для  
 ДОКУМЕНТОВ  
 Навьяйле Г.Э.