



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым  
**Управление надзорной деятельности**  
Отделение надзорной деятельности по Симферопольскому району

ул. Навленко, 26, г. Симферополь, 295051  
mail: simf\_ro\_mns@mail.ru

**Предписание № 128/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное бюджетное дошкольно образовательное учреждение «Детский сад «Колобок» Симферопольского района (МБДОУ «Детский сад «Колобок»)

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Симферопольского района по пожарному надзору от «15» 08 2017 года.  
№ 128, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период : с 10:00 до 12:00, 16.08.2017 г проведена проверка в помещениях и на территории МБДОУ «Детский сад «Колобок» Симферопольского района по адресу: Симферопольский район, с. Перово, ул. Парковая, 3. инспектором ОНД по Симферопольскому району УНД ГУ МЧС России по Республике Крым ст. лейтенантом внутренней службы Шаповаловым Иваном Михайловичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с : заведующим хозяйством МБДОУ «Детский сад Колобок» Симферопольского района Конатьевым Алексеем Викторовичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только о выполнении)
1	2	3	4	
1	Провести и предоставить акт	(п. 21 Правил противопожарного режима	12.06.201	

	обработки деревянных конструкций кровли зданий.	в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390).	8	
2	Оборудовать помещения автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей при пожаре	(п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). (п. 1.2 Приложение «А» СП 5.13130.2009).	12.06.2018	
3	Обеспечить наличие на дверях помещений производственного складского назначения и наружных установок обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон.	(ст.4, ст. 6. Главы 7.8 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.20 <u>Правил</u> противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных <u>постановлением</u> Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390; СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности).	12.06.2018	
4	Территорию объекта обеспечить наружным пожаротушением (источниками наружного противопожарного водоснабжения)	(ст.4, ст.6. Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 5. таблица 2 СП 8.13130.2009).	12.06.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;  
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  
руководители органов местного самоуправления;  
собственники имущества;  
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;  
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;  
должностные лица в пределах их компетенции;  
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по Симферопольскому району  
УНД ГУ МЧС России  
по Республике Крым ст. лейтенант  
внутренней службы Шаповалов И.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



М.Л.П.\*

« 16 » августа 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий  
(должность, фамилия, инициалы)

З.А. Якута  
(подпись)

« 16 » августа 2017 г.