



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД «СОЛНЫШКО» с.КОЛОДЕЗНОЕ»
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**
ул. Мичурина, д. 69 «А» с. Колодезное Симферопольского района Республики Крым 297544
e-mail : solnyshko.kolodeznoe@mail.ru

исх. ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Информация о выполнении предписаний Роспотребнадзора.

По предписанию Роспотребнадзора от 25.04.2016г., за 2017 год в МБДОУ были проведены следующие мероприятия по устранению нарушений:

1. Замена гигиенического покрытия стен в групповых на покрытие, на покрытие, поддающееся влажной уборке и дезинфекции.
2. Обеспечена подводка горячей проточной воды моечные ванны в буфетных для мытья столовой посуды, умывальные раковины в туалетных для детей.
3. Обеспечено гигиеническое покрытие пола и стен на прачечной в соответствии с санитарными требованиями.
4. Установлено в туалетной младшей группы достаточное количество санитарно-технических приборов.
5. На пищеблоке установлено достаточное количество моечных ванн и производственных столов. Все пластиковые канализационные трубы от моечных ванн взяты в оштукатуренные короба, обеспечены воздушные разрывы в месте присоединения каждой производственной ванной к канализации.
6. Обеспечено освещение в музыкальном зале.

Первоочередными мероприятиями по предписанию Роспотребнадзора являются:

1. Обеспечить ограждение территории дошкольного учреждения по периметру.
2. Обеспечить твёрдое покрытие подъездных путей.
3. Заменить покрытие стен и пола в кладовой для хранения овощей.
4. Заменить отделку стен и пола в дворовом выгребном туалете.

Заведующий

_____ З.Н. Жукова