

«Согласовано»

Председатель ПК

Саликова С.В.

«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ «Детский сад
«Тополек» с. Кольчугино»

Козакова Ж.Н.

Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала при поступлении сигнала о пожаре №004-2015

1. При получении сигнала «Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления.

ОБЯЗАНЫ:

- Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала;
- Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;
- Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании заведующему МБДОУ.

2. При ПОЖАРЕ:

- Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку Директору МБОУ;
- Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре;
- Обеспечить (организовать) эвакуацию учащихся и сотрудников из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза жизни и здоровью в результате воздействия огня и дыма;
- Организовать эвакуацию учащихся, сотрудников, ценной документации и имущества из горящих помещений;
- Сообщить администрации и заведующему МБДОУ о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения;
- Установить включено ли оборудование систем противопожарной защиты (пожарные насосы-повысители, установки пожаротушения и т.п.).

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа — отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

Богданова О.С. Внук
Мельникова С.С.
Солодник В.Л. Сестр.
Селиванова Е.И. Сестр.
Бейтмулаев К.Б. Брат
Радчук В.Д. Брат
Дирин Е.В. Сестр.
Заремская В.В.
Игнатьева С.И. Сестр.
Рубчик Е.С. Сестр.
Сафрончук Е.В. Сестр.
Кудьменко В.И. Сестр.
Медведева И.С. Сестр.
Силикова О.В. Сестр.
Самусько С.И. Сестр.
Маркина Л.В. Сестр.
Заремкова Е.И. Сестр.
Трубишкова С.В. Сестр.
Мазарышкова И.И. Сестр.
Трубишкова И.И. Сестр.