

Акт
по обследованию зданий и помещений в МБДОУ «Детский сад «Тополек» с. Кольчугино»
на предмет пожарной безопасности

03.06.2019

Мы, комиссия, назначенная приказом МБДОУ для обследования здания и помещений и построек на территории в составе:

Ж.Н. Козакова заведующий МБДОУ заведующего хозяйством ДОУ Трубникова Е.В., старший воспитатель Налимова С.Н., Бейтуллаев К.Б. рабочий по комплексному обслуживанию зданий, провели обследование здания и помещения ДОУ на предмет пожарной безопасности.

В ходе осмотра комиссией установлено следующее:

- в ДОУ имеются инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре и правила пользования электрическими приборами, огнетушителями и инвентарем⁸

- имеются 13 огнетушителей, прошедших освидетельствование в июле 2017 года;

- противопожарный щит укомплектован в соответствии с требованиями: 2 ящика для песка, багор, топор, лом, ведро-2шт., лопата-2шт.;

- в ДОУ имеются знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы;

- обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установок обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон.

- эвакуационные и аварийные выходы не загромождены, закрываются на внутренние замки.

- имеются таблички с номерами телефона для вызова пожарной охраны.

В ходе проверки отмечено отсутствие системы противопожарной защиты ДОУ (помещения не оборудованы установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей при пожаре, не обработаны деревянные конструкции кровли зданий) и внутреннего противопожарного водопровода.

Комиссия:

Ж.Н. Козакова
Налимова С.Н.
Е.В. Трубникова
К.Б. Бейтуллаев

