

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Тополек» с.Кольчугино»
Симферопольского района Республики Крым
Ул. Новосадовая, 2А, с.Кольчугино, Симферопольский район, РК, 297551
тел. 31 52 96, e-mail: kozakova911@mail.ru
ОГРН 1159102005545

Акт обследования от 03.09.2018 г.

Комиссия в составе: заведующей Козаковой Ж.Н., завхоз Трубникова Е.В., старший воспитатель Налимова С.Н., председатель ПК Шестерина С.М., произвели осмотр фасада здания снаружи, состояние отмостки 2-х крылец у входов, пожарные лестницы, ограждение территории.

В результате обследования выявлено следующее:

1. Осыпается фасад здания с южной стороны, отмостка отошла от здания, крыльцо 2 увеличилось наклон.
2. Дорожки и крыльцо на пищеблок (просели), центральный вход в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.
3. Стеклопанельная стена, соединяющая 2 корпуса здания ДОУ требует замены стеклоблоков, т.к. 4 штуки выпали и пришли в негодность (потрескались)
4. Трещины в здании увеличились на первом этаже

Вышеуказанная комиссия постановила:

Заведующему ДОУ Козаковой Ж.Н. ходатайствовать перед Администрацией управления образования о выделении финансирования для проведения ремонта фасада и ограждения, дорожек в 2018 году.

Рабочему по КОЗ отремонтировать (залить раствором) отмостку которая отошла от фасада по периметру здания в срок до 20.09.2018 г.

Установить маячки на трещины на 1 этаже 04.09.2018 г. Ответственный Трубникова Е.В. завхоз.

Комиссия:

Заведующий

Козакова Ж.Н.

Завхоз

Трубникова Е.В.

Старший воспитатель

Налимова С.Н.

Председатель ПК

Шестерина С.М.

