Приложение 6

СВОДНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ)

«14» 07 2016 г. г. (с.) Кольчугино

Мы, нижеподписавшиеся, представитель государственной противопожарной службы Васин В. А., с одной стороны и представитель обслуживающей организации Калинова С. Н., с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с «14» 07 по «14» 07 2016 г. произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов (водоемов).

Проверкой осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Осмотрено пожарных гидрантов (водоемов)	1	
2.	Обнаружено неисправных пожарных гидрантов (водоемов)	1	
3.	Исправлено гидрантов (водоемов)		
4.	Обнаружено замороженных гидрантов (водоемов)		

Неисправные пожарные гидранты (водоемы):

№ п/п	№ ПГ (ПВ)	Адрес	Причина неисправности	Ведомственная принадлежность	Примечание
1	ПВ	Новосадовая 2А	Трещина	А/с Тополёк	
	200	А/с "Тополёк"	в емкости		

Акт составлен в 2 экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы Васин В. А.
Представитель обслуживающей организации Калинова С. Н.

Приложение 5

СУТОЧНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ГИДРАНТОВ (ВОДОЕМОВ)

«14» 07 2016 г. г. (пос) Кольгунино

Мы, нижеподписавшиеся, представитель государственной противопожарной службы Васин В.А, с одной стороны и представитель обслуживающей организации Нашивова С.Н., с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «14» 07 2016 года нами был произведен совместный осмотр пожарных гидрантов (водоемов).

Осмотрены пожарные гидранты (водоемы):

№ п/п	Адрес	Номера пожарных гидрантов
1	с. Кольгунино ул. Новосадовая 2А	ПВ-200
	д.с. "Тополёк"	