

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Тополек» с.Кольчугино»  
Симферопольского района Республики Крым  
Ул. Новосадовая, 2А, с.Кольчугино, Симферопольский район, РК, 297551  
тел. 31 52 96, e-mail: [kozakova911@mail.ru](mailto:kozakova911@mail.ru)  
ОГРН 1159102005545

Акт обследования от 03.10.2018 г.

Комиссия в составе: заведующей Козаковой Ж.Н., завхоз Трубникова Е.В., старший воспитатель Налимова С.Н., председатель ПК Шестерина С.М., произвели осмотр фасада здания снаружи, состояние 2-х крылец у входов, пожарные лестницы, дорожки на территории

В результате обследования выявлено следующее:

1. Осыпается фасад здания с южной стороны, отмостка отошла от здания, крыльцо 2 шт. также отошло от фасада здания, дорожки на территории и требуют бетонирования
2. Стеклопанельная стена, соединяющая 2 корпуса здания ДОУ требует замены стеклоблоков, т.к. 4 штуки выпали и пришли в негодность ( потрескались)
3. Трещины в здании увеличились на первом этаже

Вышеуказанная комиссия постановила:

Заведующему ДОУ Козаковой Ж.Н. ходатайствовать перед Администрацией управления образования о выделении финансирования для проведения ремонта фасада и дорожек, 2 – х крылец в 2018-2019 учебном году.

Установить маячки на трещины на 1 этаже 03.10.2018 г. Ответственный Трубникова Е.В. завхоз.

Рабочему по КОЗ отремонтировать бордюр длиной 4 метра у ворот на территории в срок до 10.10.2018 года

Комиссия:

Заведующий

Козакова Ж.Н.

Завхоз

Трубникова Е.В.

Старший воспитатель

Налимова С.Н.

Председатель ПК

Шестерина С.М.

