

Главное управление МЧС России по Калужской области Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Малоарославецкого района

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

249094, Малоарославецкий

район, г. Малоарославец,

ул. Аузина, д. 27а

(место составления акта)

«26» апреля 2017 г.

(дата составления)

«11» час «20»

(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 17

По адресу/адресам: Калужская область, Малоарославецкий район, с. Детчино, ул. Капнина, д. 1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Малоарославецкого района по пожарному надзору Мальков Дмитрий Викторович № 17 от 7 марта 2017 г. ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего типа с приоритетным осуществлением физического развития детей «Золотые зернышки» Детчино

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

31 » марта 2017 г. с 10 час. 00 мин. по «26 » апреля 2017 г. 11 час. 20 мин.

Продолжительность: 10 дн. 1 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 19 рабочих дней / 2 часа 30 минут
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы Малоарославецкому району, 249094, г. Малоарославец, ул. Аузина, д. 27а, т. 8(48431) 3-08-90
(наименование органа государственного контроля (надзора))

Копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки) Алексеева З.А. 27.02.2017 г.
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Старший инспектор – государственный инспектор ОНД и Малоарославецкого района Недорезов Евгений Павлович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: И.о. заведующей детского сада Филатова Е.Ю., зав. ответственная за пожарную безопасность) Башипова Н.Ю.

ходе проведения проверки: выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- обеспечить работоспособность автоматической пожарной сигнализации в помещениях нового корпуса и выполнить автоматическую пожарную сигнализацию в соответствии с требованиями пожарной безопасности (разработать проектную документацию на АПС и СОУЭ; предусмотреть не менее двух пожарных извещателей в каждом помещении нового корпуса) (СП 5.13130.2009 раздел 13; ст.54, 83 ФЗ-123; ГОСТ Р 53325-2012)
- не переработана декларация пожарной безопасности (ст.64 ФЗ-123);
- не осуществляется хранение исполнительной документации на установки и системы противопожарной защиты объекта (п.61 Правила противопожарного режима в РФ) (далее ППР в РФ);
- не выполнены противопожарными 1-го типа двери, расположенные в переходе между новым корпусом и старым корпусом. Для зданий различного класса функциональной пожарной опасности, соединенных переходами, одну из стен зданий, в местах примыкания к ним переходов и тоннелей, следует предусматривать в виде противопожарных преград согласно положениям СП 4.13130.2009 (п.5.4.19 СП 1.13130.2012);
- допущена установка пожарных извещателей в помещениях нового корпуса на плитках подвесного потолка типа амстронг (п.13.3.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1);
- не установлено ограждение на крыше здания нового корпуса (ст.90 ФЗ-123);
- не соответствует расстояние от пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.) ручных пожарных извещателей расположенных в помещениях нового здания (фактическая высота расположения ручных пожарных извещателей от уровня пола составляет 1 м. 65 см.) (п.13.13.1 СП 5.13130.2009).


Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

« 26 » апреля



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями под
Заведующая: Муниципальным дошкольным образовательным учреждением
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей «Золотые
зернышки» с. Детчино Алексеева З.А.

*(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)*

« 26 » апреля 2017 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводящих проверку)

Положения федерального закона № 294-ФЗ о порядке проведения плановых мероприятий по надзору ознакомлен *(подпись)* ✓ *Решетова*